

SOLICITUD # 19PM0721Q0083

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA

RESUMEN DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO

La Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de Panamá, requiere propuestas de contrato de servicio profesional para realizar mantenimiento preventivo, inspecciones y pruebas del equipo de desconexión automática del complejo, y su equipo auxiliar; durante un período de contrato de un año y una opción adicional de un año.

Descripción	Precio	Cantidad	Total	Frecuencia
001 – Mantenimiento preventivo del Interruptor automático de transferencia eléctrica. Square-D Master Pac NW30H Trimestral – según la descripción del trabajo	\$	4	\$	Cada 3 meses
002 – Mantenimiento preventivo del: Control lógico programable Control de bajo voltaje Siemens EQ1 SBS 3200 Amperios Control de bajo voltaje Siemens EQ1 SBS 2000 Amperios Control de bajo voltaje Siemens EQ1 SBS 1600 Amperios Control de bajo voltaje Siemens EQ2 SBS 2000 Amperios Centro de desconexión de Banco de carga eléctrica NW25H Banco de carga eléctrica tipo radiador. Generador de PCC	\$	1	\$	Una vez al año
Seguro DBA (Seguro de U.S.A. no local)	\$	1	\$	
Total Price			\$	

El contratista debe proporcionar los consumibles básicos, herramientas y equipos de prueba asociados con el servicio de mantenimiento del sistema de Interrupción y transferencia eléctrica automática. Esto debe incluir, entre otros, baterías para las unidades de disparo, fusibles y lubricante dieléctrico. Corrección de cualquier componente defectuoso, dañado, descolorido o desgastado.

El mantenimiento deberá incluir: pruebas termográficas de los circuitos, revisión, limpieza y lubricación con químicos dieléctricos de todos los componentes, además de asistencia **24/7** en caso de llamadas de emergencia.

El contratista debe proveer documentación sobre su experiencia y certificaciones que demuestren está calificado para operar estos tipos de equipos.